

सेवा में,

प्राचार्य

केन्द्रीय विद्यालय नं0 -1, कंकडबाग, पटना।

प्रसंग- आपका कार्यालय ज्ञापांक F.28029/KVK(SS)/2021-2022/06 दिनांक-18.05.2021।

विषय- केन्द्रीय विद्यालय नं0 -1, कंकडबाग, पटना का अग्नि सुरक्षा जाँच प्रमाण पत्र/सलाह के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगाधीन पत्र के अलोक में कहना है कि अग्निशामालय कंकडबाग के द्वारा केन्द्रीय विद्यालय नं0 -1, कंकडबाग, पटना का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जाँच किया गया। जिसमें अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों की विवरणी इस प्रकार है-

- जाँच के क्रम में इस विद्यालय में अग्नि सुरक्षा हेतु पोर्टेबल अग्निशमन यंत्रों के रूप में कुल ABC अग्निशमन यंत्र 16 अदद एवं Co2 अग्निशमन यंत्र 08 अदद क्रियाशील अवस्था में उपलब्ध है।
- इस विद्यालय तक आपात स्थिति में अग्निशमन वाहनों के पहुँचने हेतु रास्ता है।

सुझाव-

1. प्रबंधक, मानक के अनुरूप अपने अग्निशमन यंत्रों का संधारण तथा NBC पार्ट 4 एव बिहार बिल्डिंग बॉयलर्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
2. इलेक्ट्रीक पैनल के पास फायर बॉल/मॉड्यूलर रखना सुनिश्चित करेंगे।
3. फायर सिस्टम हेतु 10,000 लीटर क्षमता का प्रत्येक ब्लॉक में फायर के लिए रिजर्व पानी रखने हेतु टकी की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।
4. विद्यालय में 450 एल0पी0एम0 का पम्प टैंक के पास लगाना सुनिश्चित करेंगे।
5. इस विद्यालय के प्रत्येक भवन में पाइप लाइन (हाइड्रेंट) अधिष्ठापित करने की आवश्यकता है।
6. इस विद्यालय भवन के प्रत्येक ब्लॉक के हरेक तल पर होज रील सिस्टम अधिष्ठापित करने की आवश्यकता है।
7. इस विद्यालय के प्रत्येक भवन के प्रत्येक तल पर सिग्नेज (Exit साईन) लगाने की आवश्यकता है।
8. विद्यालय परिसर में एक कैंटिन संचालित है। जिसमें अग्निशमन हेतु अग्निशमन यंत्र उपलब्ध करने की आवश्यकता है।
9. अग्निशमन यंत्रों एवं उपकरणों को उपलब्ध करा लिये जाने के उपरान्त इन्हें सुचारु रखने के लिए किराी एजेन्सी के द्वारा वार्षिक मेन्टेनेंस करना सुनिश्चित करेंगे।
10. प्रत्येक 15-20 दिनों पर कुशल प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन द्वारा इस भवन के बिजली उपकरणों एवं वायरिंग की जाँच कराते रहेंगे।
11. अग्निशमन यंत्र सक्रिय पाये जाने की स्थिति में यह जाँच प्रमाण पत्र निर्गत तिथि से एक वर्ष के लिए लिए जारी किया जाता है।

विश्वासभाजन

*Uk*  
19/05/2021

अग्निशामालय पदाधिकारी  
कंकडबाग, पटना